



**INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE IN  
ATTO PRESSO SEDE VIALE C.CATTANEO 45, ABBIATEGRASSO  
(ai sensi dell' Art 26, comma 1, lettera b, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)**

La presente scheda informativa, con cui il Datore di Lavoro adempie agli obblighi relativi all'art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, è uno stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi redatto.

Di seguito sono elencati:

- I principali rischi potenzialmente presenti e che potrebbero interessare le attività lavorative del vostro personale presso la Sede di Viale Cattaneo 45, Abbiategrasso
- Le misure generali di prevenzione e protezione adottate dall'Azienda
- Un sunto delle norme di comportamento da seguire in caso di emergenza

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<b>SCALE FISSE E/O PORTATILI</b>	TUTTA L'AREA	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Prima dell'utilizzo delle scale, prendere visione del manuale d'uso ed effettuare un controllo visivo per verificarne il buono stato, oltre che eseguire un'accurata verifica di stabilità prima della salita</li> <li>- Divieto di accesso alle scale fisse della Sede di Viale Cattaneo, interdette con appositi blocchi</li> <li>- Utilizzare scale solo per brevi periodi</li> </ul>
<p align="center"><b>INCENDIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadri elettrici, corto circuiti impianti elettrici e apparecchiature sotto tensione</li> <li>• Presenza materiale combustibile / infiammabile</li> <li>• Impianti termici,</li> <li>• Motogeneratore,</li> <li>• Cabina riduzione gas,</li> <li>• Presenza materiale cartaceo</li> <li>• Bombole gas compresso</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Istruzioni comportamentali luoghi di lavoro distribuite a tutto il personale</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Stoccare materiali infiammabili solo all'interno delle aree dedicate</li> <li>- Divieto di fumo nelle aree di lavoro e durante le lavorazioni</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate</li> <li>- Divieto uso cellulare nelle aree a rischio incendio e durante le lavorazioni</li> <li>- Mantenere l'ordine all'interno delle aree aziendali, presso il proprio posto di lavoro e al termine delle lavorazioni, rimuovendo eventuali rifiuti e scarti di lavorazione</li> <li>- Durante i lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, l'officina deve essere tenuta liberi da materiali combustibili, tenendo presente il rischio legato alle eventuali scintille</li> <li>- Evitare sovraccarico prese multiple</li> <li>- Non utilizzare stufette elettriche negli uffici</li> <li>- Disponibilità schede di sicurezza prodotti chimici</li> <li>- Piano di emergenza</li> <li>- Presenza di: planimetrie di emergenza, numeri telefonici utili da contattare, un estratto delle norme comportamentali da tenere in caso di emergenza, pittogrammi e cartelli</li> <li>- Utilizzo attrezzature antiscintilla ove previste</li> <li>- Adeguata ventilazione locali ove possono accumularsi gas o vapori infiammabili</li> </ul>

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p><b>ESPLOSIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti termici,</li> <li>• Motogeneratore,</li> <li>• Cabina riduzione gas</li> <li>• Bombole gas compresso (anche su automezzi)</li> <li>• Linee gas</li> <li>• Ricarica carrello elevatore</li> <li>• Ricarica minispazzatrice</li> <li>• Compressore officina</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Utilizzare materiale assorbente nel caso di fuoriuscite accidentali di liquido corrosivo</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Divieto di fumo nelle aree di lavoro e durante le lavorazioni</li> <li>- Non ricaricare carrello elevatore durante operazioni di rifornimento carburante</li> <li>- Piano di emergenza</li> <li>- Presenza di: planimetrie di emergenza, numeri telefonici utili da contattare, un estratto delle norme comportamentali da tenere in caso di emergenza, pittogrammi e cartelli</li> <li>- Sfoghi gas in zone sicure</li> <li>- Aree pericolose identificate da apposita cartellonistica (es.pittogrammi Ex su cabine gas )</li> </ul>
<p><b>INCIAMPAMENTI, SCIVOLAMENTI, URTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza gradini, dislivelli</li> <li>• Pavimento bagnato</li> <li>• Presenza cavi a pavimento, prolunghe, prese multiple</li> <li>• Strutture e impianti fuori terra</li> <li>• Pavimentazione esterna soggetta a ghiaccio, pioggia</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Verifica/rispetto Segnaletica</li> <li>- Messa in ordine/pulizia ambienti</li> <li>- Aree specifiche di passaggio</li> <li>- Identificazione ostacoli</li> <li>- Corrimano scale</li> <li>- Evitare l'utilizzo di prolunghe nelle zone di passaggio</li> <li>- Pulizia periodica della pavimentazione</li> <li>- Presenza tappetini e portaombrelli agli ingressi</li> <li>- In caso di presenza neve o ghiaccio, spargere sabbia e sale</li> <li>- Divieto di accesso ai non addetti ai lavori nelle aree non oggetto dell'appalto</li> </ul>
<p><b>MICROCLIMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti di lavoro chiusi con possibili problematiche relativa a ricambio d'aria, umidità, sbalzi di temperatura</li> </ul>	UFFICI – SPOGLIATOI – MENZA- SEMINTERRATO	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Riscaldamento/condizionamento/areazione locali e ricambio aria</li> <li>- Manutenzione ordinaria impianti climatizzazione</li> </ul>
<p><b>INVESTIMENTI-SCHIACCIAMENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezzi di dipendenti, automezzi aziendali o di fornitori esterni nell'area esterna</li> <li>• Area movimentazione carrello elevatore</li> </ul>	AREA ESTERNA -MAGAZZINI	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica/rispetto segnaletica</li> <li>- Illuminazione adeguata e manutenzione impianto elettrico.</li> <li>- Informazione formazione ed addestramento (utilizzo carrello elevatore)</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Divieto accesso ad aree utilizzo carrello elevatore ai non addetti ai lavori</li> <li>- Mantenere distanza di sicurezza da area manovra mezzi</li> <li>- Procedere a passo d'uomo all'interno della sede</li> <li>- Utilizzo DPI (Scarpe, stivali)</li> </ul>
<p><b>ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquinamento indoor e atmosferico</li> <li>• Toner</li> <li>• Fumi saldatura e polveri lavorazioni meccaniche in officina</li> <li>• Utilizzo bombole gas compresso</li> <li>• Utilizzo prodotti per lavaggio filtri</li> <li>• Utilizzo prodotti chimici in generale (solventi, gasolio, grasso, ecc)</li> </ul>	UFFICI – OFFICINA – MAGAZZINI – LOCALI TECNICI	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Schede di sicurezza aggiornate a disposizione degli operatori</li> <li>- Divieto di mangiare, bere e fumare durante movimentazione sostanze chimiche e senza aver prima provveduto all'igiene personale</li> <li>- Armadietti a doppio scomparto per la separazione degli abiti civili da quelli di lavoro</li> <li>- Stoccaggio prodotti chimici in luoghi idonei</li> <li>- Non direzionare le bocchette di scarico dell'aria di stampanti e fotocopiatori verso le persone</li> <li>- Sorveglianza sanitaria</li> <li>- Uso DPI (Tute Tyvek, occhiali, maschera polveri e antisolvente, guanti in nitrile)</li> <li>- Identificare tutti i contenitori contenenti sostanze chimiche (soprattutto taniche benzina/gasolio)</li> <li>- Aggiornamento della valutazione rischi in caso di introduzione di nuove sostanze</li> <li>- Segregazione area utilizzo prodotti chimici e divieto accesso ai non addetti ai lavori aree stoccaggio prodotti chimici ed in officina (soprattutto durante operazioni di saldatura)</li> </ul>

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p><b>RUMORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso attrezzature in officina e in ufficio</li> <li>• Traffico piazzale esterno</li> </ul>	<p>OFFICINA – AREA ESTERNA –UFFICI – IMPIANTI TERMICI</p>	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Ripetere l'analisi ogni 4 anni</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree oggetto di lavorazioni (es.officina)</li> <li>- Rispetto segnaletica sicurezza</li> </ul>
<p><b>MANIPOLAZIONE OGGETTI, MERCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caduta tagli, schiacciamenti durante manipolazione oggetti, attrezzature, ecc (es. da scaffali, armadi)</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione e addestramento (es. utilizzo carrello elevatore)</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Mantenimento ordine su scaffali e archivio</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate e rispetto segnaletica sicurezza</li> <li>- Corretta manipolazione merci, anche in fase carico/scarico con apparecchiature di sollevamento</li> <li>- Verifica periodica fissaggio scaffalature e rispetto portate</li> <li>- Mantenere le distanze da aree movimentazione oggetti</li> <li>- Utilizzo DPI (Scarpe, guanti)</li> </ul>
<p><b>CADUTA MATERIALE DALL'ALTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caduta da oggetti su scaffali</li> <li>• Caduta contenitori raccolta rifiuti</li> <li>• Caduta merce durante movimentazione con apparecchiature di sollevamento</li> </ul>	<p>MAGAZZINI – OFFICINA – ARCHIVIO – AREA ESTERNA</p>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione e addestramento per utilizzo carrello elevatore o altra apparecchiatura di sollevamento</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Corretta posa dei materiali sulle scaffalature (i più pesanti in basso)</li> <li>- Verifica periodica fissaggio scaffalature e rispetto portate</li> <li>- Corretto impilamento dei bidoni raccolta rifiuti</li> <li>- Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate e rispetto segnaletica sicurezza</li> <li>- Rispettare portata su scaffalature</li> <li>- Controllo annuale scaffali (interno PRSES ed esterno)</li> </ul>
<p><b>ELETTROCUZIONE-FOLGORAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza quadri elettrici sotto tensione</li> <li>• Attrezzature officina e ufficio sotto tensione</li> <li>• Presenza cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple</li> <li>• Apparecchiature informatiche sala server</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione PES -PAV (per addetti gas-energia)</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Divieto di eseguire lavori sotto tensione ed esecuzione solo delle operazioni previste dalla qualifica PAV; contattare il manutentore in caso di necessità</li> <li>- Divieto di manipolare quadri elettrici</li> <li>- Evitare l'uso sconsiderato delle prese multiple ed accertarsi che siano idonee a sopportare la tensione di rete</li> <li>- Rispettare manuale d'uso e istruzioni attrezzature</li> <li>- Non utilizzare stufette elettriche negli uffici</li> <li>- Presenza piano di emergenza con apposita sezione dedicata al rischio elettrico</li> <li>- Manutenzione delle attrezzature secondo quanto previsto dal manuale d'uso e istruzioni</li> </ul>
<p><b>CAMPI ELETTROMAGNETICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldature in officina</li> <li>• Presenza di quadri elettrici e attrezzature sotto tensione</li> </ul>	<p>OFFICINA – UFFICI –LOCALI TECNICI</p>	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Verifica periodica impianto elettrico e relativa conformità</li> <li>- Divieto di accesso in officina, soprattutto durante le operazioni di saldatura</li> </ul>
<p><b>ESPOSIZIONE AGENTI BIOLOGICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianto di climatizzazione</li> <li>• Lavaggio filtri</li> </ul>	<p>UFFICI – SPOGLIATOI – MENSA-AREA ESTERNA</p>	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.</li> <li>- Si consiglia un lavaggio frequente delle mani, magari utilizzando soluzioni igienizzanti</li> <li>- Mantenere una scrupolosa igiene personale, provvedendo ad utilizzare le docce al termine del turno lavorativo</li> <li>- Riporre gli indumenti di lavoro nell'apposito scompartimento dell'armadietto di lavoro e farli lavare frequentemente.</li> <li>- Pulizia quotidiana e manutenzione mezzi e attrezzature di lavoro</li> <li>- In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso</li> <li>- Immediata disinfezione con prodotti specifici in caso di piccoli tagli e abrasioni alla pelle)</li> <li>- Manutenzione impianti aria calda/fredda</li> </ul>

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<p><b>USO ATTREZZATURE, MACCHINE, UTENSILI</b></p> <p>(che potrebbero causare: tagli, abrasioni, schiacciamenti, proiezione schegge, ecc)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso attrezzature officina</li> <li>• Uso attrezzature d'ufficio</li> <li>• Uso attrezzature per movimentazione carichi e automezzi aziendali</li> </ul>	<p>OFFICINA – MAGAZZINI – UFFICI-AREA ESTERNA</p>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Utilizzo di attrezzature solo da parte di personale formato (Ple, muletto, gru su autocarro, pala caricatrice, trattore agricolo, escavatore portata &lt; 60 q.li - Pala caricatrice frontale portata &lt; 45 q.li, montafretri e ponte sollevabile elettrico</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, consultare il manuale d'uso e istruzioni</li> <li>- Verificare controlli di sicurezza preliminari prima di ogni turno lavorativo</li> <li>- Delimitare la zona di azione della macchina, o dell'operatore che utilizza attrezzature portatili)</li> <li>- Sorvegliare su uso improprio attrezzature di lavoro</li> <li>- Mantenersi a distanza da chi utilizza attrezzature</li> <li>- Non accedere a organi in movimento</li> <li>- Non rimuovere o modificare i dispositivi di riparo</li> <li>- Rispettare segnaletica su attrezzature</li> <li>- Mantenere in ordine le attrezzature presenti ed in stato di efficienza</li> <li>- Intervallare operazioni critiche con momenti di riposo</li> <li>- Divieto di accesso alle persone non autorizzate in officina</li> <li>- Presso l'officina, sono esposte le norme di utilizzo delle attrezzature ed i DPI da utilizzare</li> </ul>
<p><b>RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldatura in officina</li> </ul>	<p>OFFICINA</p>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Divieto di accesso in officina durante le operazioni di saldatura ai non addetti ai lavori.</li> </ul>
<p><b>AGGRESSIONE-RAPINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportello utenti</li> <li>• Uffici</li> </ul>	<p>UFFICI</p>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Impianto di video sorveglianza</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Evitare movimenti e comportamenti inconsulti e improvvisi</li> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Avvisare forze dell'ordine ai numeri esposti presso la sede</li> </ul>
<p><b>ILLUMINAZIONE NON IDONEA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori in orari serali</li> </ul>	<p>TUTTA L'AREA</p>	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Manutenzione ordinaria impianto illuminazione (anche di emergenza)</li> </ul>
<p><b>APPARECCHIATURE A PRESSIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attrezzature officina (compressore, ecc)</li> <li>• Deposito bombole gas compresso</li> <li>• Componenti impianti termici (es. vasi espansione)</li> </ul>	<p>OFFICINA – LOCALI TECNICI- IMPIANTI TER- MICI</p>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione, addestramento</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Prendere visione del manuale d'uso prima dell'utilizzo dell'attrezzatura</li> <li>- Rispettare e mantenere requisiti deposito bombole (fissate, protette, non esposte a sole/eventi meteorici, segnalate, ecc)</li> <li>- Rispettare misure per uso attrezzature (es. aria compressa/compressore, ecc) e programma di manutenzione.</li> <li>- Divieto utilizzo bombole gas ed attrezzature ai non addetti ai lavori</li> <li>- Non eseguire riparazioni di fortuna dei componenti dell'attrezzatura</li> <li>- Non utilizzare la stessa se nell'ambiente sono presenti vapori, gas o polveri di natura infiammabile o esplosiva</li> <li>- Il deposito bombole gas compressi della sede di Viale Cattaneo collocato all'aperto e accessibile solo agli autorizzati</li> <li>- Prima di conferire il rifiuto nella bocca di carico di compattatori e mini, accertarsi che i fusti di bevande siano sprovvisti della valvola di sfogo o che essa sia completamente aperta</li> <li>- Mantenere sotto i limiti del DPR 151/11 i quantitativi di bombole gas compresso sede Via Cattaneo.</li> </ul>

NATURA DEL PERICOLO / RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oggetto-Fattori	Ambienti di rischio	Livello	
<b>RISCHI DA INTERFERENZE (APPALTATORI)</b>	TUTTA L'AREA	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione, formazione</li> <li>- Rispetto di quanto previsto sui documenti della sicurezza (POS, DUVRI, PSC)</li> <li>- Rispettare le norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, con indicazione di addetti alle squadre di emergenza e numeri telefonici da contattare</li> <li>- Divieto di accesso ai non autorizzati nelle aree oggetto di carico/scarico merce</li> </ul>
<b>PUNTURE O MORSI DI ANIMALI</b>	AREA ESTERNA	<b>MINIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Derattizzazione Sede via Cattaneo</li> </ul>
<b>CADUTA DALL'ALTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di scale esterne con accesso alla copertura</li> </ul>	AREA ESTERNA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Divieto di utilizzare le scale fisse esterne che danno accesso al tetto</li> <li>- Rispetto segnaletica</li> </ul>
<b>ESPOSIZIONE A POLVERI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività officina</li> <li>• Polveri passaggio mezzi</li> <li>• Impianti di condizionamento</li> </ul>	TUTTA L'AREA	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e formazione</li> <li>- Rispetto procedure di lavoro</li> <li>- Mantenere aperte le porte in officina e nei cantieri durante le operazioni di saldatura</li> <li>- Divieto di mangiare, bere e fumare durante movimentazione sostanze chimiche e senza aver prima provveduto all'igiene personale</li> <li>- Intervallare operazioni critiche con momenti di riposo</li> <li>- Divieto di accesso alle persone non autorizzate in officina e nei cantieri ove si effettuano tali operazioni</li> <li>- Pulizia degli ambienti di lavoro</li> <li>- Armadietti a doppio scomparto per la separazione degli abiti civili da quelli di lavoro</li> <li>- Mantenere puliti automezzi al termine del servizio</li> </ul>

**N.B:** I fattori di rischio, pur specifici dell'ambiente di lavoro, sono da ritenersi non esaustivi

## NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

### MISURE PREVENTIVE



E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere in tutta l'area aziendale



E' vietato gettare nei cestini mozziconi di sigarette, materiali infiammabili, ecc

### IN CASO DI EMERGENZA



- **Mantenere la calma, per quanto è possibile, anche per non creare panico nei presenti.**
- Chiunque rilevi fatti anomali che possano fare presumere un'incombente situazione di pericolo DEVE IMMEDIATAMENTE segnalarlo agli Addetti alle squadre di emergenza, concordando eventualmente con essi (se non sono fisicamente presenti nell'area) l'intervento degli enti competenti (Ambulanza, Polizia, Vigili del Fuoco, ecc); se possibile, rimanere sul luogo dell'emergenza fino all'arrivo degli addetti.
- **Rispettare le disposizioni impartite dagli addetti alle squadre di emergenza**
- Se richiesto, ma senza mettere a repentaglio la propria incolumità, collaborare con gli addetti alle emergenze.
- Riprendere l'attività lavorativa solo dopo l'autorizzazione degli addetti alle emergenze o da enti preposti
- **I numeri telefonici di emergenza sono esposti nell'intera area aziendale**



In caso di **INCENDIO**

- Non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità: intervenire solo se siete a conoscenza delle modalità d'uso degli estintori e senza correre alcun rischio.
- Allontanarsi al più presto dalla zona dell'incendio.
- Non utilizzare gli ascensori
- Avvisare gli Addetti alle squadre di emergenza; in loro assenza telefonare al 112-115.
- In caso di persona i cui abiti prendono fuoco, avvolgerla con coperta o indumenti non sintetici
- Cercare di rimanere tra il fuoco e la via di fuga più vicina.
- Prima di aprire una qualsiasi porta, toccare la maniglia col dorso della mano per valutare lo stato di avanzamento dell'incendio all'interno.
- Se si deve aprire una porta a rischio, farlo gradualmente da posizione arretrata e abbassata, tenendo un piede come freno.
- In presenza di fumo camminare bassi, a livello del pavimento l'aria è più respirabile; eventualmente proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato.



In caso di **MALORE** o **INFORTUNIO**:

- Soccorrere le persone, rimanendo con loro fino all'arrivo dei soccorsi.
- Avvisare gli Addetti alle squadre di emergenza; in loro assenza, telefonare immediatamente al 112-118
- Collaborare, se possibile, con gli eventuali operatori esterni giunti sul posto.

## IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbandonare con calma, ma sollecitamente l'area e dirigersi verso il punto di raccolta, secondo le indicazioni fornite dagli Addetti squadre soccorso utilizzando le Uscite di Emergenza (se praticabili).</li> <li>• Prima di allontanarsi mettere in sicurezza (spegnere), nei limiti del possibile, eventuali attrezzature o materiali che possano creare situazioni di pericolo.</li> <li>• Chiudere tutte le porte alle proprie spalle per creare una barriera alla propagazione dell'incendio;</li> <li>• Se possibile e se richiesto, collaborare con le squadre di emergenza per l'evacuazione dell'area, partecipando alle operazioni di spazzolamento</li> <li>• Lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario per le proprie esigenze (es. occhiali).</li> <li>• In caso di imprigionamento o se la via di fuga non è praticabile (es. per presenza di fumo):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rimanere nel locale in cui ci si trova</li> <li>○ Chiudere il maggior numero di porte in direzione del focolaio, cercando di tappare le fessure e i buchi con stracci, preferibilmente bagnati</li> <li>○ Se non c'è fumo o fuoco proveniente dall'esterno: aprire la finestra e richiamare l'attenzione su di sé</li> <li>○ Se c'è fumo o fuoco proveniente dall'esterno: chiudere le finestre</li> <li>○ Aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto), proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati</li> </ul> </li> <li>• Fare in modo che eventuali persone presenti seguano le presenti istruzioni</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Evitare di correre, spingere, urlare.</b></li> <li>• <b>Non tornare indietro per nessun motivo</b></li> <li>• <b>Non prendere iniziative di alcun genere poiché potrebbero compromettere la vostra incolumità e quella dei colleghi.</b></li> <li>• <b>Non ritornare sul luogo di lavoro senza avere ricevuto disposizioni in merito dagli Addetti Emergenze o da enti preposti (VVF, ecc)</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le squadre di soccorso sono in grado di muoversi autonomamente per soccorrere ed assistere persone disabili.</li> </ul>